

Муниципальному автономному учреждению
дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Контакт»
г. Тюмень, ул. Станционная, 22

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 6

об устранении причин и условий, способствующих совершению административного
правонарушения

« 14 » февраля 2019 г.

г. Тюмень

город, село, район

Я, главный государственный инспектор Ленинского и Восточного АО г.Тюмени по пожарному надзору, начальник ОНДиПР № 11 УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области подполковник внутренней службы Саттаров Руслан Ильич рассмотрел постановление № 6 от «14» февраля 2019 г. и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо.

Установил что заведующий хозяйством МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» Долотин Андрей Иванович (указывается наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

«01» февраля 2019 г. в 15.30 в помещениях МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 23/2, ул. Олимпийская, 26, ул. Пермякова, 37, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91/1, установлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

В ходе проверки на объекте по адресу ул. Широтная, д. 23/2 выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; п. 7.2.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; п. 6.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в ходе проверки не предоставлены сведения об отделении вентиляции нежилых помещений от системы вентиляции жилого дома.

В нарушении требований п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной защиты.

В ходе проверки на объекте по адресу ул. Олимпийская, д. 26 выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

В нарушение требований СНиП 31-01-2003, п. 7.1.12 нежилые помещения не отделены от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов.

В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 88 ФЗ № 123, п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», п. 7.2.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», п. 6.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование в ходе проверки не предоставлены сведения об отделении вентиляции нежилых помещений от системы вентиляции жилого дома.

В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 88 ч. 1 ФЗ -123, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты, в складских помещениях, архив отсутствуют противопожарные двери.

В нарушение требований ч. 2 ст. 1, ч. 1,3 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения

№ 110
14 02 2019

автоматические. Нормы и правила проектирования допущено размещение светильников до дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра

В ходе проверки на объекте по адресу ул. Пермякова, д. 37 выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной защиты.

В нарушение требований п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В ходе проверки на объекте по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 91/1 выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

В нарушение требований п.1 ч. 2 ст. 1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 88 ФЗ № 123, п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»; п. 7.4, 7.23 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений» подвал не отделен от коридора на первом этаже возле эвакуационного выхода (дверь не противопожарная).

В нарушение требований п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 88 ФЗ № 123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты» помещение складского назначения не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

В нарушение требований п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» на дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

В силу положений статьи 38 Федерального закона № 69 - ФЗ лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.13; 23.34. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо устранить в полном объеме нарушения указанные в административном деле № 6 от 14 февраля 2019 г.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представление вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со статьей 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотренная административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

Р.И. Саттаров
(Ф.И.О. должностного лица)

Представление получил

« 14 » февраля 20 19 г.

(указывается должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представление направлено